

## Overensstemmelseserklæring

Dok. nr.: 201632DC07

### Til rette vedkommende

Frese A/S erklærer hermed, at nedenstående produkt(er) er i overensstemmelse med nedenstående direktiv og standarder.

### Produkt(er): Frese STBV Range DN65 to DN500

- Frese FODRV DN15 til DN50
- Frese VODRV DN15 til DN50
- Frese DRV DN15 til DN50

### Direktiver:

- PED 2014/68/EC – direktivet om trykudstyr
  - Tryktilbehør
  - Artikel 4, stk. 1, litra c), nummer i – kategori I, væskegruppe 2 – (DN65 til DN200)
  - Artikel 4, stk. 3 – ikke CE-mærket – (DN250 til DN300)
- RoHS 2011/65/EU – "Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer"

### Anvendte standarder:

- Ventilforbindelser: ISO 228-1
- Trykprøvning: EN12266-1
- Lækageklasse: EN 1349 Klasse IV

Alle Frese-produkter er fremstillet og testet i overensstemmelse med kvalitetssystemet ISO 9001, som gennemgås af DNV-GL én gang om året.

Hvis du ønsker mere information om vores produkter, kan du finde de seneste Technotes på vores hjemmeside [www.frese.eu](http://www.frese.eu).

Det attesteres hermed, at undertegnede er officiel repræsentant for Frese A/S, og at der er udført de nødvendige kvalitetskontroller for at underbygge denne certificering.

### Certificeret af:

Udstedelsesdato: 10. august 2016



Henrik Lillelund

**Kvalitets- og miljøchef**

