

Overensstemmelseserklæring

Dok. nr.: 201910DC08

Til rette vedkommende

Frese A/S erklærer hermed, at nedenstående produkt(er) er i overensstemmelse med nedenstående direktiv og standarder.

Produkt(er): Frese STBV Range DN65 to DN500

- Frese FODRV DN65 til DN300
- Frese VODRV DN65 til DN500
- Frese DRV DN65 til DN500

Direktiver:

- PED 2014/68/EC – direktivet om trykudstyr
 - Tryktilbehør
 - Artikel 4, stk. 1, litra c), nummer i – kategori I, væskegruppe 2 – (DN65 til DN200)
 - Artikel 4, stk. 3 – ikke CE-mærket – (DN250 til DN300)
 - Artikel 4, stk. 1, litra c), nummer ii – kategori I, væskegruppe 2 – (DN350 til DN500)
- RoHS 2011/65/EU – "Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer"

Anvendte standarder:

- Ventilforbindelser: DIN/EN 1092-2
- Trykprøvning: EN12266-1
- Lækageklasse: EN 1349 Klasse IV

Alle Frese-produkter er fremstillet og testet i overensstemmelse med kvalitetssystemet ISO 9001, som gennemgås af DNV-GL én gang om året.

Hvis du ønsker mere information om vores produkter, kan du finde de seneste Technotes på vores hjemmeside www.frese.eu.

Det attesteres hermed, at undertegnede er officiel repræsentant for Frese A/S, og at der er udført de nødvendige kvalitetskontroller for at underbygge denne certificering.

Certificeret af:

Udstedelsesdato: 4. marts 2019



Henrik Lillelund

Kvalitets- og miljøchef

