

Frese ALPHA

Tekst til tekniske specifikationer

M/M med gevind:

Ventilen skal betjenes vha. en dynamisk flowreguleringsindsats med udskiftelig blænde og intern membran. Ventilens trykklasse skal være PN25. Ventilhuset skal være fremstillet af afzinkningsbestandigt messing.

ALPHA kit:

Ventilen skal betjenes vha. en dynamisk flowreguleringsindsats med udskiftelig blænde og intern membran. Ventilens trykklasse skal være PN25. Ventilhuset skal være fremstillet af afzinkningsbestandigt messing. Snavssamlerhuset skal være fremstillet af afzinkningsbestandigt messing. Filteret skal være udskifteligt og fremstillet af rustfrit stål. Filterets maskevidde skal være 32 (0,5 mm).

Fast M/N til union:

Ventilen skal betjenes vha. en dynamisk flowreguleringsindsats med udskiftelig blænde og membran. Ventilens trykklasse skal være PN25. Ventilhuset skal være fremstillet af DZR messing. Ventilen har en integreret kuglehane med håndtag.

Fast M/M til union:

Ventilen skal betjenes vha. dynamisk flowreguleringsindsats med udskiftelig blænde og membran. Ventilens trykklasse skal være PN25. Ventilhuset skal være af DZR messing. Ventilen har en integreret kuglehane med håndtag.

Flangeventil i duktilt jern:

Ventilen skal virke vha. dynamiske flowreguleringsindsatser i rustfrit stål med udskiftelige blænder og interne EPDM-membraner. Ventilens trykklasse skal være PN16/PN25. Ventilhuset skal bestå af duktilt jern, type GGG40. Ventilen skal passe til flanger efter EN/ANSI-standard.