Frese EVA

Tekst til tekniske specifikationer

Ventilhus:

Ventilhuset skal være lavet af varmepresset messing i DZR-kvalitet. Ventilen skal regulere flowet via en udskiftelig indsats.

Ventilhuset skal være PN16 eller PN25.

Kv-værdi for ventilhus inklusive on/off-kontrolenhed skal være mindst 3,0.

Kontrolenhed:

Ventilen skal være NC (Normally Closed).

Ventilen skal kunne lukke ved et differenstryk på 4 bar.

Flowregulator:

Flowreguleringsindsatsen skal være lavet af messing i DZR-kvalitet.

Indsatsen skal kunne ændre flow ved at udskifte en blænde uden at skifte hele indsatsen.

Indsatsen skal kunne fungere i samme trykområde gennem hele det hydrauliske system.