Frese SIGMA Compact DN50-DN300

Tekst til tekniske specifikationer

Den integrerede differenstrykkontrol og forindstillingen skal være en kombineret enhed

Kontrolenheden til forindstilling skal være trykuafhængig

Den dynamiske strengreguleringsventil skal indeholde en kombineret enhed med forindstilling og differenstrykregulator

Ventilhuset skal være GJL-250 eller GJS-400

Ventilen skal have en fjeder af rustfrit stål, en membran af forstærket EPDM og O-ringe af EPDM

Ventilerne skal have flangesamlinger iht. EN 1092

Ventilen skal have et maksimalt driftsdifferenstryk på 800 kPa (8 bar)

Ventilen skal have en ekstern, justerbar, trinløs og analog forudindstillingsskala fra minimalt til maksimalt flow

Målenipler skal være tilgængelige

Ventilen skal være i stand til at lukke mod et maks. differenstryk på 800 kPa (8 bar) med en lækrate på maksimalt 0,01% af det maksimale nominelle volumenflow og skal overholde EN1349 Klasse IV