

Overensstemmelseserklæring

Dok. nr.: 202050DC46

Til rette vedkommende

Frese A/S erklærer hermed, at nedenstående produkt(er) er i overensstemmelse med nedenstående direktiver og standarder.

Produkt(er): Frese Butterfly Valve Range DN50 to DN600

Direktiver:

- PED 2014/68/EC – direktivet om trykudstyr
 - Tryktilbehør
 - Artikel 4, stk. 3 – ikke CE-mærket – (DN50, DN250, DN300)
 - Artikel 4, stk. 1, litra c), nummer i – kategori I, væskegruppe 2 – (DN65 til DN200)
 - Artikel 4, stk. 1, litra c), nummer ii – kategori I, væskegruppe 2 – (DN350 til DN600)
- RoHS 2011/65/EU – "Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer"

Anvendte standarder:

- Flangetilslutninger: ISO 7005.2
- Topflangetilslutning: ISO 5211
- Trykprøvning: EN12266-1
- Lækageklasse: ISO 5208 rate A (nul lækage)

Alle Frese-produkter er fremstillet og testet i overensstemmelse med kvalitetssystemet ISO 9001, som gennemgås af DNV-GL én gang om året.

Hvis du ønsker mere information om vores produkter, kan du finde de seneste Technotes på vores hjemmeside www.frese.eu.

Det attesteres hermed, at undertegnede er officiel repræsentant for Frese A/S, og at der er udført de nødvendige kvalitetskontroller for at underbygge denne certificering.

Certificeret af:

Udstedelsesdato: 8. december 2020



Henrik Lillelund

Kvalitets- og miljøchef

