

Frese DPRV

Tekst til tekniske specifikationer

Ventilen skal være en justerbar overstrømningsventil, som gør det muligt at forindstille åbningsdifferenstrykket på stedet uden driftsafbrydelser.

Ventilen skal begrænse differenstrykket i kredsløbet.

Ventilskalaen skal udelukkende kunne justeres ved hjælp af en unbrakonøgle og have en beskyttelseshætte installeret over justeringsmøtrikken.

Ventilen skal være forsynet med en indikator, der viser flowretningen.

Ventilen skal være i trykklasse PN25.

Ventilhuset skal være fremstillet af afzinkningsbestandigt messing, fjederen skal være af rustfrit stål, og O-ringene skal være af EPDM.

Ventilen skal have et reguleringsområde på 10-60 kPa

Ventilen skal være lavet til et maksimalt differenstryk på 600 kPa (6 Bar)

Ventilen skal være lavet til afspærring op til 600 kPa (6 Bar)