

Overensstemmelseserklæring

Udstedt i overensstemmelse med PED 2014/68/EC – direktivet om trykbærende udstyr

Producent: Frese A/S
Bodebjergvej 22
DK-5620 Glamsbjerg

**Beskrivelse af ventiler
og dimensioner:**

Frese SPERAMAX
DN20 – DN600 PN16

- Artikel 4, stk. 3 – ej CE-mærket - (DN20 til DN50)
- Kategori I, II og III – (DN65 til DN600)

DN20 – DN600 PN25

- Artikel 4, stk. 3 – ej CE-mærket - (DN20 til DN32)
- Kategori I, II og III – (DN40 til DN600)

DN15 – DN50 PN40

- Artikel 4, stk. 3 – ej CE-mærket - (DN15 til DN20)
- Kategori I – (DN25 til DN50)

Væskegruppe: 2

Vi erklærer hermed under eneansvar, at disse ventiler er i overensstemmelse med ovenstående direktiv og designet og fremstillet i overensstemmelse med Modul B3.1 + C2.

EU-typeundersøgelsesnr:

- CE-0062-PED-B3.1-DEV 001-22-DNK-rev-A
- CE-0062-PED-C2-DEV 001-23-DNK-rev-A

Navn, adresse og nummer

på den meddelte enhed: Bureau Veritas Services SAS
4 place des saisons
92400 Courbevoie
France

Anvendte harmoniserede

standarder i særdeleshed: EN 13480:2017, EN 12516-2:2014, EN 12266-1:2012

19. april 2024



Henrik Lillelund
Quality & Environmental Director, Frese A/S