



GODKENDELSESINDEHAVER:

Frese A/S
Sorøvej 8
DK-4200 Slagelse
Telefon: +45 58 56 00 00
Internet: www.frese.dk

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:


Aftaphane
FRESE
type 35-1130, 35-1137 og 35-1138

FABRIKAT:

Frese A/S, Danmark

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

- Frese
- På emballage:
- Godkendelsesnummer
 - Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Aftaphanen må kun monteres som tømmearmatur i bygning.

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

35-1130: 40 7109 234
35-1137: 40 7109 204
35-1138: 40 7110 204

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

FRESE aftaphane er en kuglehane med énsidig tætning på udløbssiden.

Aftaphanen betjenes med en nøgle.

Dimensioner:

½" RG muffe/nippel og nippel/nippel.

35-1130 er udført i rustfrit stål, type AISI 316.
35-1137 og 35-1138 er udført i afzinkningsbestandigt messing, type CW602N