

Frese PV Compact DN50-DN200

Tekst til tekniske specifikationer

Ventilen skal være en dynamisk differenstrykregulator med mulighed for indstilling af differenstryk på stedet uden afbrydelse af drift.

Ventilens reg. område skal være 20-100 kPa, 50-200 kPa eller 150-500 kPa (DN50-DN100) og reg. område 20-100 kPa eller 90-350 kPa (DN125-DN200).

Ventilen skal fungere ved differenstryk op til 1000 kPa.

Ventilen skal være trykklasse PN16 eller PN25.

Ventilhuset skal være GJL-250 eller GJS-400.

Ventilen skal have flangetilslutninger iflg. ISO 7005-2/EN 1092-2.

Ventilen skal være forsynet med en indikator, der viser flowretningen.

Ventilen skal have målenipler.