

## Übereinstimmungserklärung

Doc. No.: 202050DC46

Frese A/S erklärt hiermit, dass die unten aufgeführten Produkte den nachstehenden Richtlinien und Normen entsprechen.

### Produkte: Frese Drosselklappenventile DN50 bis DN600

#### Directive:

- DGRL 2014/68/EG - Druckgeräterichtlinie
  - Druckzubehör
  - Artikel 4 § 3 – Keine CE-Kennzeichnung – (DN50, DN250, DN300)
  - Artikel 4 § 1.c.i - Kategorie I, Fluiden Gruppe 2 - (DN65 bis DN200)
  - Artikel 4 § 1.c.ii - Kategorie I, Fluiden Gruppe 2 - (DN350 bis DN600)
- RoHS 2011/65/EG - Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe

#### Angewandte Normen:

- Ventilanschluss: ISO 7005.2
- Flanschkopf: ISO 5211
- Druckprüfung: EN 12266-1
- Leckrate: ISO 5208 Rate A (keine Leckage)


Alle Frese Produkte werden hergestellt und in Übereinstimmung mit dem ISO 9001 Qualitätssicherungssystem getestet, das von DNV-GL alle 12 Monate überprüft wird.

Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website [www.frese.eu](http://www.frese.eu), wo Sie auch die neuesten Technotes finden.

Es ist bescheinigt, dass der Unterzeichner ein offizieller Vertreter für Frese A/S ist, und dass die notwendigen Qualitätskontrollen durchgeführt wurden, um diese Zertifizierung zu begründen.

#### Zertifiziert durch:

Datum: 8. Dezember 2020



Henrik Lillelund

**Quality & Environmental Manager**

