

Übereinstimmungserklärung

Doc. No.: 202233DC63

Frese A/S erklärt hiermit, dass die unten aufgeführten Produkte den nachstehenden Richtlinien und Normen entsprechen.

Produkte: PV Compact, Spectrum-Serie DN15 - DN50

Richtlinien:

- DGRL 2014/68/EU – Druckgeräte
 - Artikel 4 § 1, C, i – Kategorie I, Fluiden Gruppe 2 – (DN50)
 - Artikel 4 § 3 – Keine CE-Kennzeichnung – (DN15 bis DN40)
- RoHS 2011/65/EU - Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe

Angewandte Normen:

- Ventilanschluss:
 - ISO 228-1 - Gewinde
 - DIN/EN 1092-2 - Flansch
- Druckprüfung: EN 12266-1


Alle Frese Produkte werden hergestellt und in Übereinstimmung mit dem ISO 9001 Qualitätssicherungssystem getestet, das von DNV-GL alle 12 Monate überprüft wird.

Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.frese.eu, wo Sie auch die neuesten Technotes finden.

Es ist bescheinigt, dass der Unterzeichner ein offizieller Vertreter für Frese A/S ist, und dass die notwendigen Qualitätskontrollen durchgeführt wurden, um diese Zertifizierung zu begründen.

Zertifiziert durch:

Datum: 15. August 2022



Henrik Lillelund

Quality & Environmental Manager

